

Producenta: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 50		
Opcja wysokotemperaturowy	nie		
Napięcie ¹	400/3/60		
Rodzaj skraplania	chłodzone powietrzem		
Chłodniczy	R410A		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Temperatura robocza	t	7	°C
Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej	SEPR	4,90	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Q	58.536	kWh/a
Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia w punkcie znamionowym A			
Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _A	38,72	kW
Znamionowy pobór mocy	D _A	15,23	kW
Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,A}	2,54	
Parametry w punkcie znamionowym B			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _B	44,16	kW
Deklarowany pobór mocy	D _B	12,77	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,B}	3,46	
Parametry w punkcie znamionowym C			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _C	50,43	kW
Deklarowany pobór mocy	D _C	10,82	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,C}	4,66	
Parametry w punkcie znamionowym D			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _D	55,31	kW
Deklarowany pobór mocy	D _D	8,80	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,D}	6,28	
Inne parametry			
Sterowanie wydajnością	stałe		
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym B)	C _{dc}	0,98	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym C)	C _{dc}	0,97	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym D)	C _{dc}	0,97	
GWP czynnika chłodniczego		2088	kg CO ₂ eq (100 lat)

¹ Napięcie odnosi się do napięcia roboczego głównych komponentów i może odbiegać od napięcia zasilania za pomocą transformatora.

