

Producenta: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 80		
Opcja wysokotemperaturowy	tak		
Napięcie <sup>1</sup>	400/3/60		
Rodzaj skraplania	chłodzone powietrzem		
Chłodniczy	R410A		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Temperatura robocza	t	7	°C
Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej	SEPR	4,54	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Q	103.656	kWh/a
Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia w punkcie znamionowym A			
Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P <sub>A</sub>	63,46	kW
Znamionowy pobór mocy	D <sub>A</sub>	25,13	kW
Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej	EER <sub>DC,A</sub>	2,52	
Parametry w punkcie znamionowym B			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P <sub>B</sub>	72,44	kW
Deklarowany pobór mocy	D <sub>B</sub>	21,37	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER <sub>DC,B</sub>	3,39	
Parametry w punkcie znamionowym C			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P <sub>C</sub>	79,16	kW
Deklarowany pobór mocy	D <sub>C</sub>	18,55	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER <sub>DC,C</sub>	4,27	
Parametry w punkcie znamionowym D			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P <sub>D</sub>	86,20	kW
Deklarowany pobór mocy	D <sub>D</sub>	15,52	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER <sub>DC,D</sub>	5,55	
Inne parametry			
Sterowanie wydajnością	stopniowe		
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym B)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym C)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym D)	C <sub>dc</sub>	0,97	
GWP czynnika chłodniczego		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 lat)

<sup>1</sup> Napięcie odnosi się do napięcia roboczego głównych komponentów i może odbiegać od napięcia zasilania za pomocą transformatora.