

Producenta: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 90		
Opcja wysokotemperaturowy	nie		
Napięcie ¹	400/3/50		
Rodzaj skraplania	chłodzone powietrzem		
Chłodniczy	R410A		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Temperatura robocza	t	7	°C
Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej	SEPR	5,17	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Q	93.423	kWh/a
Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia w punkcie znamionowym A			
Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _A	65,14	kW
Znamionowy pobór mocy	D _A	24,45	kW
Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,A}	2,66	
Parametry w punkcie znamionowym B			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _B	73,48	kW
Deklarowany pobór mocy	D _B	20,80	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,B}	3,53	
Parametry w punkcie znamionowym C			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _C	82,76	kW
Deklarowany pobór mocy	D _C	16,70	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,C}	4,96	
Parametry w punkcie znamionowym D			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _D	89,38	kW
Deklarowany pobór mocy	D _D	13,53	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,D}	6,61	
Inne parametry			
Sterowanie wydajnością	stopniowe		
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym B)	C _{dc}	0,98	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym C)	C _{dc}	0,98	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym D)	C _{dc}	0,97	
GWP czynnika chłodniczego		2088	kg CO ₂ eq (100 lat)

¹ Napięcie odnosi się do napięcia roboczego głównych komponentów i może odbiegać od napięcia zasilania za pomocą transformatora.