

Manifattur: ait-deutschland GmbH			
Mudell	cBoxX 90		
Opzjoni - temperatura għolja	le		
Vultaġġ <sup>1</sup>	400/3/50		
Tip ta' kondensar	imkessaħ bl-ilma		
Fluwidu refriġeranti	R410A		
Fattur	Simbolu	Valur	Unità
Temperatura tat-tħaddim	t	-8	°C
Proporzjon tal-prestazzjoni enerġetika staġonali	JAZ	3,95	
Konsum annwali tal-elettriku	Q	79.322	kWh/a
Parametri meta jkun hemm tagħbija sħiħa u temperatura ambjentali ta' referenza fil-punt nominali A			
Kapaċità nominali tar-refriġerazzjoni	P <sub>A</sub>	42,28	kW
Input nominali tal-enerġija	D <sub>A</sub>	18,95	kW
Proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika	LZ <sub>A</sub>	2,23	
Parametri fil-punt tal-klassifikazzjoni B			
Kapaċità ddikjarata tar-refriġerazzjoni	P <sub>B</sub>	47,20	kW
Input iddikjarat tal-enerġija	D <sub>B</sub>	15,72	kW
Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika	LZ <sub>B</sub>	3,00	
Parametri fil-punt tal-klassifikazzjoni C			
Kapaċità ddikjarata tar-refriġerazzjoni	P <sub>C</sub>	50,72	kW
Input iddikjarat tal-enerġija	D <sub>C</sub>	13,55	kW
Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika	LZ <sub>C</sub>	3,74	
Parametri fil-punt tal-klassifikazzjoni D			
Kapaċità ddikjarata tar-refriġerazzjoni	P <sub>D</sub>	54,44	kW
Input iddikjarat tal-enerġija	D <sub>D</sub>	11,20	kW
Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika	LZ <sub>D</sub>	4,86	
Fatturi oħrajn			
Kontroll tal-kapaċità	maqsum fi stadji		
Koeffiċjent ta' tnaqqis għal-apparati li għandhom kapaċità fissa u maqsuma fi stadji (punt tal-klassifikazzjoni B)	MK	0,97	
Koeffiċjent ta' tnaqqis għal-apparati li għandhom kapaċità fissa u maqsuma fi stadji (punt tal-klassifikazzjoni C)	MK	0,97	
Koeffiċjent ta' tnaqqis għal-apparati li għandhom kapaċità fissa u maqsuma fi stadji (punt tal-klassifikazzjoni D)	MK	0,96	
GWP tar-refriġerant		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 sena)

<sup>1</sup> Il-vultaġġ jirreferi għall-vultaġġ tat-tħaddim tal-komponenti prinċipali u jista' jiddevja mill-vultaġġ tal-provvista billi juża transformer.